

项目备案告知书

项目单位：国网内蒙古东部电力有限公司鄂温克族自治旗供电分公司

统一社会信用代码：91150724MA0N90PY4B

你单位申报的：蒙东呼伦贝尔市鄂温克族自治旗2024年10千伏业扩配套工程 项目

项目代码：2412-150724-04-01-870924

建设地点：内蒙古呼伦贝尔市鄂温克族自治旗境内

项目计划建设起止年限：2024-12-16 年至 2025-08-31 年

建设规模及内容	新晟1线新建工程：新建线路路径长度1.97km，电缆采用电力电缆，AC10kV，YJV，300，3，22，ZC，无阻水型，电缆无备用，电缆均采用拉管方式敷设，拉管型号采用电缆保护管，MPP，200型。新建环网箱4座，采用一二次融合成套环网箱，AC10kV，630A，固体，二进四出型，新建高压电缆分支箱4座，型号为电缆分支箱，AC10kV，不带开关，二路，630A型，新建电缆井14基。10千伏索新1线新建工程：新建线路路径长度6.45km，其中架空线路4.53km，电缆线路1.92km，过路拉管型号采用电缆保护管，MPP，200型。新建杆塔共计89基，其中新建四回钢管杆呼高12米型号为10G4Z-12m型74基；新建四回钢管杆呼高13米型号为10G4Z-13m型2基；新建四回钢管杆呼高12米型号为10G4DL-12m型6基；新建四回钢管杆呼高12米型号为10G4J90-12m型7基，钢管杆均采用钢管桩基础。新建环网箱5座，新建高压电缆分支箱2座，新建电缆井11基，改造用户10kV线路长度共计0.07km，过路拉管型号采用电缆保护管，MPP，200型，新建环网箱1座，型号为一二次融合成套环网箱，AC10kV，630A，固体，二进四出型。10千伏索新二线新建工程：新建线路路径长度6.45km，其中架空线路4.53km，电缆线路1.92km，过路拉管型号采用电缆保护管，MPP，200型。新建环网箱3座，新建高压电缆分支箱3座。
---------	---

总投资：2248 万元，其中，自有资金 2248 万元，拟申请银行贷款 0 万元，其他资金 0 万元。

你单位申请备案的蒙东呼伦贝尔市鄂温克族自治旗2024年10千伏业扩配套工程项目，应当遵守法律法规，符合国民经济和社会发展规划、专项规划、区域规划、产业政策、市场准入标准、资源开发、能耗与环境管理等要求，并对备案项目信息的真实性、合法性和完整性负责。

经核查，准予备案。请据此开展有关工作。在开工建设前，应当办理法律法规要求的其他手续，方可开工。

特此告知

补充说明：

本备案文件为项目准入前置批复文件，项目备案后需办理土地、规划等涉及的相关手续，办理完成相关前期手续后方可开工建设。应严格遵守《安全生产法》等法律法规和规程规范，生产经营活动需满足安全生产的各项要求。

（注意：项目自备案2年内未开工建设或者未办理任何其他手续的，项目单位如计划继续实施该项目，请通过在线平台作出说明；如不再继续实施，请申请撤销已备案项目；2年期满后未作出说明并未撤销的已备案项目，备案机关将删除并在在线平台公示。）

